

火災番号 安中-40

平成26年3月18日

火災調査書

所 属 安中消防署松井田分署
 階級・氏名 消防司令補 櫻井 富士夫

出火日時	平成25年7月31日2時10分ごろ			覚知	2時40分						
火災種別	<input checked="" type="radio"/> 1. 建物 2. 林野 3. 車両 4. 船舶 5. 航空機 6. その他			放水開始	2時45分						
覚知方法	1. 火災報知専用電話 (NTT 加入電話を除く固定電話から) 2. 火災報知専用電話 (NTT 加入固定電話から) <input checked="" type="radio"/> 3. 火災報知専用電話 (携帯電話から) 4. 加入電話 (固定電話から) 5. 加入電話 (携帯電話から) 6. 警察電話 7. 駆け付け通報 8. 事後開知 9. その他			鎮圧	4時57分						
				鎮火	7月31日 6時50分						
火 元	出火場所	安中市松井田町坂本									
	事業所名	一般財団法人 碓氷峠交流記念財団	業態	8	2	4	1	用途	0	8	6
	氏名	本田 英夫 (歳)		職業	理事長		火元区分	1. 占有 <input checked="" type="radio"/> 2. 管理 3. 所有			
	住所	安中市横川407番地16		焼損程度	1: 全焼 <input checked="" type="radio"/> 2: 半焼 3: 部分焼 4: ぼや						
	建物名称	碓氷峠の森公園交流館 峠の湯		構造	1. 木造 2. 防火 3. 準耐 (木造) <input checked="" type="radio"/> 4. 準耐 (非木造) 5. 耐火 6. その他						
	建築面積	m ²		焼損床面積	m ²		階数	地上		2階	
	延べ面積	m ²		焼損表面積	m ²			地下		0階	
気象	天候	曇		気温	24.9℃		湿度	相対	89.0%		
	風向	静穏		積雪	0cm		度	実効	78.0%		
	風速	静穏		火災警報	1有 <input checked="" type="radio"/> 2無		气象注意報	大雨洪水雷注意報			

発火源	0009	経過	09	着火物	009	出火箇所	2020	
	不明		不明		不明		休憩室	
原因	<p>原因の概要 この火災は、一般財団法人碓氷峠交流記念財団が管理する碓氷峠の森公園交流館峠の湯、鉄筋コンクリート一部木造、鉄骨造2階建鋼板葺きセメント成形板張り公衆浴場で延べ面積 [] 平方メートル中、1階 [] 平方メートル及び2階 [] 平方メートル、計 [] 平方メートルを焼損した火災である。</p> <p>出火箇所は、建物2階ラウンジ東側、エレベーター機械室上部南東側付近と推定され、この場所の最も有力と考えられる出火原因は電気関係であるが、電気配線の状況から断定、推定に導く物証に乏しい。従って、火災原因は不明である。</p> <p>この火災は、平成25年7月31日2時30分に覚知した自動火災報知設備の発報による警戒の指令で出場したものであったが、近隣住民の [] の [] から119番通報があり、出場途上に建物火災の指令に切替ったものである。</p> <p>なお、この火災で初期消火は実施されていない。</p>							
	損害状況	焼損棟数		り災世帯	建物損害額	建物	[] (千円)	
		全焼		全損		収容物	[] (千円)	
		半焼	1	半損			[] (千円)	
部分焼			小損	[] (千円)				
ぼや				車両・船舶等			[] (千円)	
計	1	計	計	[] (千円)				
死傷者等	死傷者区分	死者(人)	負傷者及び程度			用途地域	指定のない地域	
			計	重症	中等	軽症	防火地域	その他の地域
	計					特別防災区域	その他	
	1職員 2団員 3応急消火義務者 4消防協力者 5その他					区域		
活動	放水したポンプ台数	10台	主として使用した水利	池	出動延人員	吏員	40人	直近署所からの直線距離7,300m
						団員	56人	
摘要	鉄筋コンクリート一部木造・鉄骨造2階建鋼板葺きセメント成形板張り公衆浴場延べ面積 [] 平方メートル中1階 [] 平方メートル、2階 [] 平方メートル、計 [] 平方メートル焼損							

※死傷者等の区分については凡例の数字を記入してください。